

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu łazienek w budynkach A i B oraz robót dodatkowych na terenie tutejszego Domu.**

## **Odpowiedź na zapytania**

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na Państwa zapytania.

### **Treść zapytań:**

1. Odwodnienie liniowe, jednostka miary to m? Ilość: 4? - trudno powiedzieć jak to rozumieć w instalacji i późniejszym rozliczeniu, proszę o sprecyzowanie.
2. Odwodnienia liniowe: jeżeli nie ma możliwości wykonania odwodnienia liniowego, to jaki typ brodzika należy przyjąć: model, wysokość od gotowej posadzki brodzika, wymiary brodzika??
3. Nie ma w przedmiarze uwzględnionych siedzisk dla niepełnosprawnych pod prysznicami - czy mamy uwzględnić w wycenie do każdego prysznica, jeżeli tak to jaki wymiar/model??

### **Odpowiedzi:**

1. Czym dziwnym jest jednostka miary odwodnienia liniowego w [mb]? Jak sama nazwa wskazuje element ten tak jak np. rurociągi ma charakter liniowy. Przyjęta w przedmiarze wartość 4,00mb jest podana z zapasem i zakłada wykonanie odwodnienia po min. dwóch stronach natrysku.
2. Ze względu na art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie możemy wskazać konkretnego modelu brodzika. Wymóg jest jeden – ma być możliwie jak najpłytszy jak tylko będzie możliwość zamontowania oraz musi posiadać wszystkie niezbędne atesty i aprobaty. Wymiar minimalny 90x90cm.
3. Siedziska są ilościowo przewidziane w przedmiarze:
  - poz. 28 – 14 kpl. w tym: 4 uchwyty umywalkowe, 2 uchwyty sedesowe, 1 siedzisko pod prysznic, 2 uchwyty prysznicowe; pozostałe to ponowny montaż zdemontowanych 2 luster, 2 dozowników na mydło, 1 uchwyty na papier.
  - poz. 77 – 10 kpl. w tym: 2 uchwyty umywalkowe, 2 uchwyty sedesowe, 1 siedzisko pod prysznic, 2 uchwyty prysznicowe; pozostałe to ponowny montaż zdemontowanych 1 lustra, 1 dozownika na mydło, 1 uchwyty na papier.

- poz. 116 – 12 kpl. w tym: 2 uchwyty umywalkowe, 2 uchwyty sedesowe, 1 siedzisko pod prysznic, 2 uchwyty prysznicowe; pozostałe to ponowny montaż zdemontowanych 1 lustra, 2 dozowników na mydło, 1 uchwyty na papier, 1 suszarki.

- poz. 155 – 12 kpl. w tym: 2 uchwyty umywalkowe, 2 uchwyty sedesowe, 1 siedzisko pod prysznic, 2 uchwyty prysznicowe; pozostałe to ponowny montaż zdemontowanych 1 lustra, 1 dozownika na mydło, 1 uchwyty na papier, 1 wieszak.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
mgr Joanna Kryńska