











Pętla dozorowa nr 7 z parteru z centrali POLON 6000

Pętla dozorowa nr 7 na parter do bud. kuchennego do elementu o adresie 7/42 w pom. wydawania posiłków

UWAGA – Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż zaproponowane, ale o równoważnych lub niegorszych parametrach.

LEGENDA

-  Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000
 -  Uniwersalna czujka dymu DUD-6046
 -  Uniwersalna czujka ciepła TUN-6046
 -  Linia czujka dymu DDP-6001 z reflektorem przyzwoym E39-R8
 -  Ręczny ostrzegacz pożarowy RDP-400M
 -  Element kontrolno-sterujący EKS-6022
 -  Puszka przeciwpożarowa AWDP-625PP
 -  Pętla dozorowa - YnTKSYekw 1x2x1
 -  Początek i koniec pętli dozorowej nr 8 HTKSHekw 1x2x1
 -  Zasilanie centrali POLON 6000 NHXH 3x2,5 mm²
- Oznaczenie elementów systemu
 7/89 → Nr elementu
 → Nr pętli

eleprojekt Paweł Krasowski		tel. +48-668-147-778	SSP04
15-732 Białystok, ul. Choroszańska 17 lok 304 biuro.eleprojekt@gmail.com		www.eleprojekt.pl	
Nazwa rysunku:	ADMINISTRACJA - PIĘTRO		
Obiekt:	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej		
Adres:	ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok		
Inwestor:	Miasto Białystok ul. Skonimska 1, 15-950 Białystok		
Branża:	Instalacje elektryczne	Podpis	Skala 1:100
Projektant:	Paweł Krasowski PDL/0079/POOE/13	Podpis	
Branża:	Instalacje teletechniczne	Podpis	
Projektant:	Paweł Krasowski PDL/0053/PWOI/17	Podpis	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r			Data: 22.05.2023