



Pętla dozorcowa nr 5 do pom. 01
w budynku administracji
do elementu o adresie 5114

Pętla dozorcowa nr 5 z pom. 23
w budynku administracji
z elementu o adresie 524
Linia zasilająca do centrali POLON 6000

UWAGA – Dopuszczają się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż zaproponowane, o ile o równoważnych lub niegorszych parametrach.

LEGENDA

- Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- Uniwersalna czujka dymu BUD-6046
- Uniwersalna czujka ciepła TUN-6046
- Linowa czujka dymu IOP-6001 z reflektorem przynależnym E39-68
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4003M
- Element kontrolno-sterujący EKS-6022
- Puszka przeciwpożarowa AVOP-625PP
- Pętla dozorcowa – 1xTK3Stek 1x2x1
- Początek i koniec pętli dozorcowej nr 8 HTK3Stek 1x2x1
- Zasilanie centrali POLON 6000 NWH 3x2,5 mm²
- Oznaczenie elementów systemu 788 → Nr elementu
- Nr pętli

Pętla dozorcowa nr 5 do pom. socjalnego 3
do elementu o adresie 581

Pętla dozorcowa nr 5 z holu
z elementu o adresie 575

eleprojekt Paweł Krowczyński		tel. +48-602-167-778 www.eleprojekt.pl
15-732 Białystok, ul. Doroszczańska 17 lok. 304, biuro.eleprojekt@gmail.com		SSP05 ARKUSZ NR
Nazwa rysunku: BUDYNEK SPORTOWO-REHABILITACYJNY – PIWNICA		
Opis: Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej		
Adres: ul. Baranowicza 203, 15-530 Białystok		
Inwestor: Miasto Białystok ul. Świerbia 1, 15-950 Białystok		
Brano: Instalacje elektryczne	Podpis	Skala 1:100
Projektant: Paweł Krowczyński PDL/0079/POZE/13	Podpis	
Brano: Instalacje teletechniczne	Podpis	
Projektant: Paweł Krowczyński PDL/0053/PW01/17	Podpis	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r. Data: 22.05.2023		